

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer sprawy: I.271.3.1.2019.GK
Nazwa zadania: „**Przebudowa drogi gminnej nr 101326L w miejscowości Dubów**”

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym w dniu 01.04.2019 r. na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) do Zamawiającego wpłynęło pytanie następującej treści:

1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o takiej samej wytrzymałości tj. $R_m=2.50$ MPa oraz grubości warstwy konstrukcyjnej równej 25 cm metoda mieszania piasku z cementem na miejscu budowy za pomocą stabilizatora gruntu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza wykonywanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem $R_m=2.50$ MPa i grubości warstwy 25 cm metodą mieszania na miejscu za pomocą stabilizatora pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań zawartych w projekcie między innymi nośności podłoża gruntowego pod konstrukcję jezdni.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść SIWZ a mianowicie:

w rozdziale 13 pkt. 13.16 lit. d) SIWZ przed zmianą jest:

Nie otwierać przed dniem 16.04.2019 r. do godz. 10:15

w rozdziale 13 pkt. 13.16 lit. d) SIWZ po zmianie jest:

Nie otwierać przed dniem 19.04.2019 r. do godz. 10:15

w rozdziale 14 pkt. 14.1 SIWZ przed zmianą jest:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 13.15 SIWZ należy złożyć w terminie do dnia 16.04.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie:

**Urzędu Gminy Łomazy,
ul. Plac Jagielloński 27, 21-532 Łomazy,
Pokój nr 21.**

w rozdziale 14 pkt. 14.1 SIWZ po zmianie jest:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 13.15 SIWZ należy złożyć w terminie do dnia 19.04.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie:

**Urzędu Gminy Łomazy,
ul. Plac Jagielloński 27, 21-532 Łomazy,**

Pokój nr 21.

w rozdziale 14 pkt. 14.4 SIWZ przed zmianą jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **16.04.2019 r. o godz. 10:15** w siedzibie:
Urzędu Gminy Łomazy,
ul. Plac Jagielloński 27, 21-532 Łomazy,
Pokój nr 17.

w rozdziale 14 pkt. 14.4 SIWZ po zmianie jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **19.04.2019 r. o godz. 10:15** w siedzibie:
Urzędu Gminy Łomazy,
ul. Plac Jagielloński 27, 21-532 Łomazy,
Pokój nr 17.

Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu 531328-N-2019 z dnia 2019-03-29 w sekcji IV 6.2 Termin składania ofert na dzień 19.04.2019 r.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Do wiadomości:

- BIP
- Oferent

WÓJT GMINY

Jerzy Czyżewski